

علمی - تخصصی

پنل های خورشیدی شناور بر روی مخازن سد

میلاد علی زاده^{۱*}، احسان ثابت نام^۲

۱- کارشناس ارشد برق الکترونیک، شرکت مهندسی سپاسد، ۲- کارشناس ارشد برق قدرت، شرکت مهندسی سپاسد

(دریافت: ۱۴۰۰/۱۰/۰۳، پذیرش: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱)

چکیده

افزایش استفاده از برق، کاهش منابع فسیلی و همچنین توجه به مسائل زیست محیطی در سال های اخیر منجر به آن شده است که استفاده از سیستم های فوتوولتائیک افزایش یابد. نیروگاه های خورشیدی شناور یکی از کاربردهای فتوولتائیک های خورشیدی می باشند که در سال های اخیر به دلیل عملکرد بهتر صفحات فتوولتائیک ناشی از خنکی آب و کاهش تبخیر آب ناشی از آن گسترده شده است. این نیروگاه ها روی مخازن آب سدها و کانال ها به شدت توسعه یافته اند. استفاده از روش سلول های خورشیدی شناور بر روی مخزن آب سدها با توجه به بحران آب و انرژی، امروز به یک امر مهم در جهان تبدیل شده است. این مطالعه ابتدا به صورت جامع سلول های خورشیدی را بررسی می کند و سپس به بررسی سلول های خورشیدی شناور می پردازد. همچنین این پژوهش بیانگر این موضوع است که ایران می تواند انرژی خورشیدی را از طریق سیستم های FSPV به طور مؤثری مهار کند و علاوه بر حفظ آب، به حمایت از تولید انرژی پایدار و پاک کمک می کند.

کلیدواژه ها: سلول خورشیدی، فتوولتائیک، پنل خورشیدی شناور

۱. مقدمه

سال های خشک و سیلابی متغیر است و دارای نوسان زیادی می باشد. به طور خاص تبخیر از سطح آب جزء مهمی از بیلان آب مخازن به شمار می آید. نرخ تبخیر در کشورهای خشک و نیمه خشک مانند ایران می تواند بسیار بزرگ باشد. از این رو بهترین طرح جهت جلوگیری از تبخیر بیش از حد آب مخازن پشت سدها، استفاده از این فضای موجود و جبران کمبود انرژی در کشور استفاده از سلول های خورشیدی شناور است.

در بسیاری از کشورها، منابع زمینی محدود هستند و نمی توان سیستم های فوتوولتائیک خورشیدی را در مقیاس های بزرگ به کار گرفت. علاوه بر آن، پشت بام ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی، کاربرد قابل توجهی برای نصب پنل های خورشیدی ندارند. به همین دلیل، توجه ها به سمت سیستم های فوتوولتائیک خورشیدی «شناور» جلب شده است. فوتوولتائیک های خورشیدی شناور، امروزه با عنوان فلوئوولتائیک نیز شناخته می شوند [۱ و ۲].


وقتی مساحت قابل توجهی از یک صفحه فتوولتائیک خورشیدی روی حجمی از آب قرار می گیرد، سیستم فلوئوولتائیک با کاهش تبخیر، به حفظ آب کمک می کند. در عین حال، سایه ای که پنل ها می سازند، رشد جلبک ها در آب را محدود می کند. این سیستم، هیچ خطری برای حیات وحش و زیستگاه های اطرافش ایجاد نمی کند. مهم تر از همه اینکه،

با توجه به رشد روزافزون مصرف انرژی در جهان، رو به اتمام بودن سوخت های فسیلی و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای که منجر به آلودگی بیش از پیش محیط زیست و خسارات جبران ناپذیر برای منابع حیاتی می شود، امروزه تلاش های علمی بسیاری برای تولید و بهبود عملکرد انرژی های تجدید پذیر صورت گرفته است. از جمله، تلاش برای تولید انرژی الکتریکی با استفاده از نور خورشید که با استفاده از خاصیت ذاتی نیمه رساناها انجام شده است. در میان انواع انرژی های تجدید پذیر، تولید انرژی الکتریکی با استفاده از نور خورشید که با استفاده از خاصیت ذاتی نیمه رساناها است، با توجه به ویژگی های مناسبی که دارد، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است؛ و از زمانی که دولت های سراسر جهان خود را نسبت به کاهش گازهای گلخانه ای متعهد دانسته اند، تلاش شده تا با انتخاب سلول های خورشیدی به عنوان پلایه دار عرصه فناوری های پاک، انتشار گازهای گلخانه ای در بخش انرژی، کاهش یابد. از طرفی بحران آب و وجود مخازن ذخیره برای توسعه تأمین آب مطمئن، ضروری می باشند. میزان ذخیره آب در مخازن در طول زمان با توجه به تغییر میزان مصرف آب و شرایط هیدرولوژیک که بین

با توجه به مزایای گفته شده، PV های خورشیدی به یکی از پرکاربردترین منابع انرژی تجدید پذیر تبدیل شده‌اند و میزان استفاده از آن‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است. سیستم‌های PV را می‌توان بر روی زمین، سقف، دیوار ساختمان‌ها (مجموع ساختمانی PV یا BIPV)، پشت‌بام و یا در حیاط، نصب روی کانال، نصب در ساحل و مدل شناور در دریا نصب کرد. همچنین، PV های خورشیدی می‌توانند به‌عنوان نیروگاه‌های بزرگ یا واحدهای تولید توان الکتریکی کوچک‌تر مورد استفاده قرار گیرند که بیشتر برق خورشیدی توسط واحدهای تولید کوچک‌تر خورشیدی تولید می‌شود [۶ و ۱]. سیستم‌های PV می‌توانند به شبکه برق متصل شوند که در این صورت به آن‌ها PV های متصل به شبکه (GCPV) گفته می‌شود [۱۰].

۲-۱. نحوه کار یک سلول PV

یک سیستم PV مستقیماً انرژی خورشیدی را به برق تبدیل می‌کند. اصلی‌ترین جزء یک سیستم PV، سلول PV است. درواقع، سلول PV یک دیود نیمه‌رساناست که اتصال P-N آن در معرض نور قرار می‌گیرد [۱۱]. ساختار فیزیکی یک سلول PV در شکل (۱) نشان داده شده است.



شکل (۱). ساختار فیزیکی یک سلول PV [۱۱].

لایه فلزی نازک بر روی سطح رو به خورشید نیمه‌رسانا قرار داده شده است [۱۱]. اندازه و شکل سلول‌های PV به صورتی طراحی می‌شوند که سطح جذب‌کننده تابش نور خورشید حداکثر شده و مقاومت‌های اتصال حداقل شوند [۱۲].

برخورد نور به سلول باعث تولید حامل‌های بار می‌شود که در صورت اتصال کوتاه بودن سلول، باعث ایجاد جریان الکتریکی می‌شود. بارها نیز زمانی تولید می‌شود که انرژی فوتون برخوردی برای جداسازی الکترون‌های کووالانسی نیمه‌هادی‌ها کافی باشد که این پدیده به ماده نیمه‌هادی و طول‌موج نور برخوردی نیز بستگی دارد. به‌طور کلی، پدیده PV را می‌توان به‌صورت جذب تابش خورشیدی، تولید و انتقال حامل‌های آزاد در اتصال P-N و جمع‌آوری این بارهای الکتریکی در ترمینال‌های ادوات PV، توصیف نمود [۱۱].

خنک‌کنندگی طبیعی که آب برای این پنل‌های فوتوولتائیک ایجاد می‌کند، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بازده بیشتری داشته باشند و بیش از سیستم‌های سنتی، توان تولید کنند [۱ و ۳].

در این مقاله، به تحلیل پیشرفت‌های اخیر در زمینه فناوری ساخت فوتوولتائیک‌های خورشیدی شناور پرداخته شده و روند جهانی استفاده از این فناوری و پتانسیل‌های پیشرفت و توسعه آن، موردبررسی قرار گرفته است.

۲. روش تحقیق

همان‌طور که گفته شد برای تولید توان الکتریکی، امروزه منابع انرژی تجدید پذیر جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی متداول می‌باشند. در میان انواع مختلف انرژی‌های تجدید پذیر، منبع فتوولتائیک (PV) خورشیدی سرعت رشد بیشتری را نسبت به سایر منابع انرژی تجدید پذیر برای تولید توان الکتریکی داشته است [۴]. بر طبق گزارش‌های اتحادیه صنعت فتوولتائیک اروپا (EPIA)، در سال ۲۰۱۲ بیش از ۳۱GW ظرفیت توان PV در سطح جهان نصب و راه‌اندازی شده است. پیش‌بینی‌ها در آن زمان نشان می‌داد که این مقدار تا سال ۲۰۱۷ به ۸۴GW خواهد رسید [۵] و طبق آمار رسمی به ۶۸۰GW در سال ۲۰۱۹ رسیده است. انرژی خورشیدی بالاترین چگالی توان را در میان تمام منابع انرژی تجدید پذیر دارد. این منابع با میانگین جهانی 170 W/m^2 ، بالاترین چگالی توان را نیز در میان تمام منابع انرژی تجدید پذیر دارند و پس از انرژی‌های تجدید پذیر آب و باد، PV های خورشیدی سومین منبع تجدید پذیر بزرگ توان الکتریکی در سراسر جهان هستند [۶]. ازجمله مزایا و عواملی که سبب می‌شود PV های خورشیدی به‌عنوان یک جایگزین مناسب برای سوخت‌های فسیلی در نظر گرفته شود، در زیر فهرست شده‌اند:

- قیمت سوخت‌های فسیلی رو به افزایش است و ممکن است این سوخت‌ها پایان یابند، درحالی‌که منبع PV های خورشیدی رایگان است و تمام نخواهد شد [۷ و ۸].
- نیروگاه‌های تولید توان الکتریکی که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند، سبب گرم شدن کره زمین می‌شوند، درحالی‌که PV های خورشیدی مشکل ایجاد گرما برای محیط‌زیست را کاهش می‌دهند [۷].
- نیروگاه‌های تولید توان الکتریکی که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند، محیط‌زیست را آلوده می‌کنند، درحالی‌که PV های خورشیدی هیچ آلودگی را منتشر نمی‌کنند و به‌عنوان انرژی پاک از آن‌ها یاد می‌شود [۹].
- PV های خورشیدی هزینه‌های تعمیر و نگهداری پایین‌تری دارند [۶].

جدول (۱). انواع سلول‌های PV [۱۳]

مشخصات	انواع سلول PV
- از یک تک‌ماده به نام سیلیکون ساخته شده است. - در تولید برق در شرایط آب و هوایی خوب بازدهی بیشتری دارد و کارآمدتر است. - بازدهی تبدیل انرژی آن در حدود ۱۵-۱۲٪ است.	تک‌بلوری
- از یک ماده به نام سیلیکون چند بلوری ساخته شده که از تعدادی بلورهای سیلیکون کوچک تشکیل شده است. - در شرایط نور مناسب، بازدهی خوبی دارد. - انرژی متبلور آن کمتر از نوع تک‌بلوری است. - بازدهی تبدیل انرژی آن در حدود ۱۴-۱۱٪ است.	چند بلوری
- از موادی مانند CIS, CdTe, CIS و سیلیکون آمورف (a-Si) ساخته شده است. - حتی در شرایط نور ضعیف نیز بازدهی خوبی دارد. - انرژی متبلور بسیار پایینی دارد. - سازگار با محیط زیست است. - بازدهی تبدیل انرژی آن در حدود ۱۲-۶٪ است.	لایه نازک

مطالعه و بررسی فیزیک سلول‌های PV بسیار پیچیده بوده و خارج از چارچوب این تحقیق است.

۳-۲. عوامل طبیعی مؤثر بر عملکرد سلول‌های خورشیدی

عوامل طبیعی و شرایط محیطی مختلف بر روی عملکرد سلول‌های خورشیدی تأثیرگذار می‌باشند که برخی از این عوامل می‌توانند سبب کاهش بازدهی سلول خورشیدی شوند. در ادامه به چند مورد از مهم‌ترین عوامل طبیعی مؤثر بر عملکرد سلول‌های خورشیدی اشاره می‌شود:

۳-۲-۱. نور خورشید

میزان تابش خورشیدی بر روی زمین قبل از عبور از اتمسفر برابر $1367W/m^2$ است که این میزان تابش پس از عبور از اتمسفر به دلیل انعکاس توسط ذراتی مانند دی‌اکسید کربن و بخار آب و ازون کاهش می‌یابد و مقدار آن پس از کاهش یافتن حدوداً برابر $1000W/m^2$ است که به این مقدار پیک تابش خورشید می‌گویند. مقدار توان الکتریکی تولیدشده توسط سلول خورشیدی رابطه مستقیمی با میزان تابش دریافتی با آن سلول دارد. حال اگر هوا ابری و یا آلوده باشد ذرات معلق در هوا بیشتر شده و مقدار تشعشع کاهش می‌یابد، در نتیجه مقدار توان الکتریکی تولیدشده کاهش می‌یابد. ماژول‌ها هنگامی که تابش مستقیم خورشید را دریافت نمی‌کنند هم می‌توانند توان الکتریکی تولید کنند. میزان تابش به سلول‌های خورشیدی در شرایط ابری بودن آسمان در حدود ۵۰ درصد پیک تابش خورشید در حالت عادی است و این میزان در یک آسمان ابری

نرخ تولید حامل‌های الکتریکی به شار نور برخوردی و ظرفیت جذب نیمه‌هادی بستگی دارد. ظرفیت جذب نیز غالباً به شکاف باند نیمه‌هادی، بازتاب سطح سلول (که به شکل و نوع سطح وابسته است)، غلظت ذاتی حامل‌های نیمه‌هادی، قابلیت تحرک الکترونیکی، نرخ بازترکیب، دما و چندین عامل دیگر بستگی دارد [۱۱].


تابش خورشید از فوتون‌هایی با سطح انرژی مختلف تشکیل شده است. فوتون‌های با انرژی کمتر از شکاف باند سلول PV بدون استفاده هستند و هیچ ولتاژ و یا جریان الکتریکی تولید نخواهد کرد. فوتون‌های با انرژی بیشتر از شکاف باند، به تولید الکتریسیته منجر می‌شود اما تنها انرژی متناظر با شکاف باند مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی انرژی به صورت گرما در بدنه سلول PV از بین می‌رود. نیمه‌هادی‌های با شکاف باند کمتر می‌تواند از طیف تابشی گسترده‌تری استفاده کند، اما ولتاژهای تولیدی این نیمه‌هادی‌ها نیز کمتر خواهد بود [۱۱]. سیلیکون (Si) تنها ماده و احتمالاً بهترین ماده نیمه‌هادی برای سلول‌های PV نخواهد بود، اما تنها ماده‌ای است که پروسه ساخت آن به لحاظ اقتصادی در مقیاس‌های بزرگ امکان‌پذیر است. سایر مواد می‌توانند بازده تبدیل بهتری را درازای هزینه‌های بالاتر و عدم امکان‌پذیری اقتصادی در اختیار قرار دهد.

۳-۲-۲. انواع سلول PV

بر اساس نوع سیلیکون بلوری استفاده‌شده در یک سلول PV، می‌توان سلول‌های خورشیدی را به سه دسته اصلی تقسیم نمود:

- تک‌بلوری
- چند بلوری
- لایه نازک

انواع سلول‌های خورشیدی در شکل (۲) نشان داده شده و همچنین ویژگی‌های آن‌ها در جدول (۱) مقایسه شده‌اند [۱۳].



شکل (۲): به ترتیب از سمت چپ، الف) تک‌بلوری، ب) چند بلوری و ج) لایه نازک [۱۳].

کرد. در سیستم‌های PV با شیب زیاد، برف به راحتی پارو شده و به پایین می‌لغزد [۱۸].

۴-۲. کاربردهای سلول‌های خورشیدی

طبق مطالعات آلوک ساهو و همکارانش [۱] پنج روش برای فوتوولتائیک‌های خورشیدی تعریف شده که عبارت‌اند از: نصب روی زمین، نصب روی پشت‌بام، نصب روی کانال، نصب در ساحل و مدل شناور در دریا. نمایی از این کاربردها در شکل (۴) ارائه شده است.



شکل (۴). انواع کاربردهای معمول فوتوولتائیک‌های خورشیدی [۲]

۴-۲-۱. سیستم‌های خورشیدی معمولی نصب‌شده روی زمین

سیستم‌های فوتوولتائیکی که روی زمین نصب می‌شوند، معمولاً سیستم‌هایی بزرگ‌مقیاس هستند که نیروگاه‌های خورشیدی را می‌سازند. ماژول خورشیدی آن‌ها، با استفاده از یک سری چهارچوب‌ها که به زمین متصل شده‌اند، در جای خود ثابت و نگه‌داشته می‌شوند. قسمت‌هایی که از اتصال این ماژول‌ها به زمین پشتیبانی می‌کنند عبارت‌اند از:

- پایه‌های قطب که مستقیماً وارد زمین یا یک پایه بتنی می‌شوند.
- پایه‌های فونداسیون، مثل دال‌های بتنی یا پایه‌های ریخته شده.
- پایه‌های بالاست شده، مانند پایه‌های فولادی که با استفاده از وزن پنل‌ها، کل سیستم ماژول خورشیدی را در مکان موردنظر حفظ می‌کنند و نیازی به نفوذ در زمین ندارند.

این نوع سیستم نصب، برای سایت‌هایی که در آن‌ها حفاری امکان‌پذیر نیست، مانند مکان‌های سرپوشیده دفن زباله، مناسب‌اند. استقرار یا تغییر مکان سیستم‌های ماژول خورشیدی که با این روش نصب‌شده‌اند، به راحتی انجام می‌گیرد.


۴-۲-۲. سیستم‌های خورشیدی نصب‌شده روی پشت‌بام

در این‌گونه سیستم‌ها، پنل‌های خورشیدی تولیدکننده الکتریسته روی پشت‌بام یک ساختمان مسکونی یا تجاری، یا هر سازه دیگری، نصب می‌شوند. اجزای مختلف این‌گونه سیستم‌ها

همراه با باران حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد پیک تابش خورشید خواهد بود [۱۴].

۲-۳-۲. دما

تصور نادرست رایجی که وجود دارد این است که برای تولید توان الکتریکی توسط یک سلول خورشیدی گرما لازم است. درحالی‌که افزایش دما، باعث افزایش مقاومت و کاهش ولتاژ در سلول‌های خورشیدی و همچنین کاهش قدرت جذب سلول و در نتیجه کاهش جریان تولیدشده و در نهایت کاهش بازدهی سلول خورشیدی می‌شود [۱۴].



شکل (۳). اثر دما بر مشخصات PV [۱۵]

۲-۳-۳. سایه

سایه عامل بسیار مهمی در پایین آمدن کارایی سیستم است. اغلب اوقات آرایه‌های PV به‌طور جزئی یا کامل توسط ابرهای عبوری، سایه درختان، ساختمان‌ها، برج‌ها، سایه تیرهای چراغ‌برق و ... دچار سایه جزئی می‌شوند. تحت شرایط سایه جزئی مشخصه P-V بسیار پیچیده می‌شود و دارای چندین پیک توان محلی می‌شود. مهم است که بدانیم حتی اگر یک سلول در سایه قرار گیرد، توان خروجی کل ماژول تحت تأثیر قرار می‌گیرد و به میزان چشم‌گیری کاهش می‌یابد [۱۶].

۲-۳-۴. جریان باد

تمام پایه‌های ماژول‌های سلول‌های خورشیدی باید به نحوی باشند که جریان هوا در اطراف ماژول‌ها وجود داشته باشد. گردش هوا و جریان باد باعث خنک شدن ماژول به‌صورت طبیعی و در نتیجه عمل کردن ماژول در دمای پایین‌تر و افزایش کارایی خواهد شد [۱۷].

۲-۳-۵. برف

بارش برف بر روی سلول‌های خورشیدی سبب می‌شود تا میزان تابش دریافتی توسط سلول خورشیدی کاهش یابد و در نتیجه جریان تولیدشده در سلول‌های خورشیدی کاهش یابد و همچنین بازدهی سلول‌های خورشیدی کاهش یابد. به همین دلیل، در مناطقی که برف شدیدی می‌بارد سلول‌های خورشیدی باید در مکانی نصب شوند که بتوان برف را به‌آسانی از روی آن‌ها پارو

جدول (۲) بیان شده است.

جدول (۲). مزایا و معایب انواع روش‌های نصب فوتوولتائیک‌های خورشیدی [۱]

نوع روش نصب	مزایا	معایب
نصب روی زمین	• برای سیستم‌های بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس مناسب است • راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری از پنل‌ها به راحتی انجام می‌شود	• در مناطق شهری، کمبود زمین وجود دارد • به فونداسیون مستحکم و یک سازه پایدار نیاز است تا از پنل‌ها در برابر طوفان و بادهای شدید محافظت کند • زمان بیشتری برای نصب پنل‌ها مورد نیاز است
نصب روی پشت‌بام ساختمان‌ها	• بهینه‌سازی فضا با استفاده از فضاهای بالای پشت‌بام • افزایش ارزش طول عمر پشت‌بام‌های پوشیده شده با پنل‌های خورشیدی • نصب آسان‌تر و سریع‌تر در مقایسه با نصب روی زمین	• ممکن است به دلیل موانع ساختمانی اطراف، بخشی از پرتوهای خورشید از دست برود و سایه ایجاد شود • شاید پشت‌بام مورد نظر برای ظرفیت در نظر گرفته شده، مناسب نباشد
نصب روی کانال	• حفاظت از زمین • حفظ آب موجود در کانال از تبخیر • بازدهی بیشتر ماژول‌های خورشیدی در مقایسه با سیستم‌هایی که روی زمین نصب می‌شوند، به دلیل اثر خنک‌کنندگی آب	• کمبود دسترسی به کانال‌ها • نیاز به سازه‌های پیچیده و طولانی برای نصب ماژول‌ها • تعمیر و نگهداری دشوارتر • پنل‌ها، سازه‌ها و اجزای دیگر ممکن است باعث آلودگی آب تازه شوند.
نصب در ساحل	• کاهش وابستگی به زمین • افزایش بازدهی ماژول‌های خورشیدی در مقایسه با زمانی که روی زمین نصب می‌شوند، به دلیل اثر خنک‌کنندگی آب • تقریباً هیچ سایه‌ای وجود ندارد	• فرسایش پنل‌های فوتوولتائیک به دلیل مجاورت با آب دریا، پنل‌ها را بالا می‌برد • هزینه تعمیر و نگهداری پنل‌ها بالاست

شامل ماژول‌های فوتوولتائیک، سیستم‌های نصب، کابل‌ها، اینورترهای خورشیدی و سایر ابزارهای جانبی الکتریکی می‌شوند. یک ایستگاه تولید توان که روی پشت‌بام نصب می‌شود (چه به صورت متصل به شبکه، چه به صورت خارج از شبکه)، می‌تواند در اتصال با سایر منابع انرژی، مانند ژنراتورهای دیزلی، توربین‌های بادی و غیره، به کار رود. این سیستم قادر است یک منبع توان مداوم به وجود آورد. سیستم‌هایی که روی پشت‌بام‌ها نصب می‌شوند، در مقایسه با ایستگاه‌های تولید توانی که روی زمین نصب می‌شوند، ابعاد کوچک‌تری دارند و ظرفیت آن‌ها در محدوده چند مگاوات است. سیستم‌های فوتوولتائیک که روی ساختمان‌های مسکونی نصب می‌شوند، ظرفیت حدود ۵ تا ۲۰ کیلووات دارند، اما ظرفیت آن‌هایی که روی ساختمان‌های تجاری نصب می‌شوند، معمولاً به ۱۰۰ کیلووات یا بیشتر می‌رسد.

۲-۴-۳. سیستم‌های خورشیدی نصب شده روی کانال‌ها

نیروگاه‌های خورشیدی معمولی که در آن‌ها پنل‌ها را روی زمین نصب می‌کنند، معمولاً به زمین‌هایی با مساحت بالا نیاز دارند. جهت رفع این مشکل، مفهوم جدیدی به نام نصب فوتوولتائیک‌های خورشیدی روی کانال‌ها مطرح شد. به این ترتیب، نه تنها از جنگل‌زدایی جلوگیری می‌شود، بلکه روند رشد مجدد جنگل‌ها نیز تقویت می‌گردد.

۲-۴-۴. سیستم‌های فوتوولتائیک خورشیدی ساحلی

اقیانوس‌ها بیش از ۷۰ درصد سطح زمین را پوشانده‌اند؛ آن‌ها انرژی زیادی از خورشید دریافت می‌کنند. با استفاده از فناوری فعلی تولید الکتریسیته با فوتوولتائیک‌های خورشیدی، می‌توان از این منبع انرژی ارزشمند به خوبی بهره‌برداری کرد. به دلیل آنکه در مناطق ساحلی با کمبود زمین مواجه هستیم، محیط دریا که در تمام طول روز پرتوهای نور خورشید را دریافت می‌کند، محیطی ایده آل برای نصب پنل‌های فوتوولتائیک خورشیدی خواهد بود. یکی از اجزای اصلی پنل‌های فوتوولتائیک خورشیدی، کادمیوم کلرید است (که به شدت سمی و گران‌قیمت است) و همین موضوع، بر فرآیند ساخت و همچنین هزینه تولید این پنل‌های خورشیدی تأثیر می‌گذارد. آب دریا، حاوی منیزیم کلرید است. این ماده می‌تواند جایگزین خوبی برای ماده به شدت سمی و گران‌قیمت کادمیوم کلرید باشد.

۲-۴-۵. سیستم‌های فوتوولتائیک شناور

فناوری سیستم شناور، یک فناوری نوین است. در سراسر جهان، کشورهای زیادی وجود دارند که با مشکل کمبود زمین مواجه هستند و زمین کافی برای نصب پنل‌های خورشیدی در اختیار ندارند. از جمله آن‌ها می‌توان به جزایری مثل ژاپن، کره، سنگاپور و فیلیپین اشاره کرد. از این رو جهت مقایسه و درک بهتر، مزایا و معایب انواع روش‌های نصب فوتوولتائیک‌های خورشیدی در

شکل ۶. یک سازه فوتوولتائیک شناور [۳]

سیستم فوتوولتائیک خورشیدی شناور را می‌توان روی حجم‌های مختلفی از آب نصب کرد؛ مثل دریاچه‌ها، برکه‌ها، دریاچه پشت سدها، مخازن آب، حوض‌های پرورش ماهی، کانال‌ها و غیره. بنابراین، این فناوری می‌تواند با امکانات دیگری مثل تجهیزات نیروگاه‌های آبی، آبیاری، نیروگاه‌های حرارتی، تجهیزات تصفیه آب و ... ادغام گردد.

۲-۶. مزایای این فناوری

مهم‌ترین پارامتری که برای ارزیابی عملکرد فوتوولتائیک خورشیدی شناور در نظر گرفته شد، بازده تبدیل مؤثر ماژول خورشیدی در شرایط عملیاتی است. این پارامتر، بر تولید برق که ارزشمندترین محصول این سیستم است، تأثیر می‌گذارد.

یک ماژول فوتوولتائیک معمولی ۴ تا ۱۸ درصد از انرژی خورشیدی فرودی را به الکتریسیته تبدیل می‌کند. مقدار این تبدیل، به نوع سلول‌های خورشیدی و شرایط اقلیمی وابسته است [۱]. بقیه تابش خورشیدی، به گرما تبدیل می‌شود. به این ترتیب، دمای فوتوولتائیک به شدت افزایش می‌یابد. خروجی توان سلول‌های خورشیدی، بسته به تغییرات دمای، تغییر می‌کند. به دلیل آن که بازده ماژول فوتوولتائیک به دما وابسته است، پس اگر سیستم روی سطح آب قرار بگیرد، به خاطر اثر خنک‌کنندگی آب، می‌تواند از دمای محیطی بسیار کمتری بهره‌مند شود. اگر قاب‌های آلومینیومی برای پشتیبانی از ماژول خورشیدی شناور به کار گرفته شوند، دمای سیستم از دمای آب اطرافش هم کمتر می‌شود. واضح است که ماژول‌های شناور، دمای محیطی کمتری را نسبت به ماژول‌های نصب‌شده روی زمین، تجربه می‌کنند. مهم‌ترین نکته آن است که این اثر خنک‌کنندگی، عامل اصلی ارتقای فاکتور ظرفیت سیستم‌های شناور می‌باشد. مفهوم این اثر را در منحنی I-V شکل (۳) مشاهده شد.

دریکی از مطالعات یانگ-کوان چوی در سال ۲۰۱۴ نشان داده شد که سیستم‌های فوتوولتائیک شناور، دارای فاکتور ظرفیتی به‌اندازه ۷/۶ تا ۱۳/۵ درصد از فاکتور ظرفیت سیستم‌های نصب‌شده روی زمین هستند [۲]. نتایج یک مدل‌سازی که توسط آبه در سال ۲۰۱۳ انجام شد، نشان داد که قرار دادن پنل‌های خورشیدی روی آب، خروجی انرژی و سطح بازدهی آن‌ها را ۸ تا ۱۰ درصد افزایش می‌دهد [۱۹]. علاوه بر خروجی انرژی، سایر مزایای قابل توجه سیستم فوتوولتائیک شناور عبارتند از:

حفاظت از زمین: این مزیت، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که با کشورهایی که با مشکل محدودیت زمین مواجه


نوع روش نصب	مزایا	معایب
سیستم خورشیدی شناور	- حفاظت از زمین - کاهش تبخیر آب - بهبود کیفیت آب با کاهش فتوسنتز و رشد جلبک‌ها	- فرسایش احتمالی اجزای فوتوولتائیک خورشیدی - ایجاد مانع برای فعالیت‌های مربوط به ماهیگیری و حمل‌ونقل

۲-۵. بررسی فناوری فوتوولتائیک خورشیدی شناور

سیستم فوتوولتائیک خورشیدی شناور، چهار بخش دارد که عبارتند از:


- سیستم شناور: یک جسم شناور، شامل سازه و بخش شناور کننده که امکان نصب ماژول فوتوولتائیک را فراهم می‌کند.
- سیستم مورینگ: می‌تواند درعین حال که موقعیت سیستم را در جهت رو به جنوب حفظ می‌کند، با افت‌وخیزهای سطح آب نیز هماهنگ شود.
- کابل‌های زیرآب: توان تولیدشده را از سیستم فوتوولتائیک به زمین منتقل می‌کند.
- سیستم فوتوولتائیک: تجهیزات تولید توان فوتوولتائیک که عبارتند از: ماژول‌های نصب‌شده روی سیستم شناور، اینورتر، کنترلر، ایستگاه فرعی و خط توزیع.

طرح کلی یک سیستم فوتوولتائیک شناور را در شکل (۵) ارائه شده است.



شکل (۵). طرح سیستم فوتوولتائیک خورشیدی شناور [۲]

شرکت طراحی و ساخت سامیتومو میتسوی یک شرکت ژاپنی است که سازه‌های فوتوولتائیک شناور را در مقیاس تجاری تولید کرده است. تصویر این محصول در شکل (۶) مشاهده می‌شود [۳].



مسئولان یک کارخانه در کالیفرنیا، جهت حفظ زمین‌های مربوط به باغات تحت مالکیت خود و درعین حال، گسترش سیستم‌های فوتوولتائیک خورشیدی نصب‌شده روی زمین، تصمیم گرفتند ۱۰۰۰ پنل خورشیدی را روی یک حوضچه آبیاری درختان قرار دهند [۲۱]. ظرفیت کل این پنل‌ها، ۱۷۵ کیلووات بود. پنل‌ها روی ۱۳۰ قایق کوچک شناور قرار گرفتند و سپس به سیستم خورشیدی نصب‌شده روی زمین متصل شدند تا در مجموع، در ساعات اوج تولید خروجی، به تولید توان ۴۷۷ کیلوواتی برسند. وقتی پنل‌های شناور با سیستم نصب‌شده روی زمین ترکیب شدند، کارخانه موفق شد کل برق موردنیازش را خودش تأمین کند. با نصب پنل‌ها روی حوضچه، این کارخانه توانست بیش از ۷۵ درصد از زمین‌های مربوط به باغات را حفظ کند و این امر، معادل سود سالانه ۱۵۰ هزار دلاری از محل تولید و فروش بود [۲۲].

البته تا پیش از سال ۲۰۱۳، فناوری فوتوولتائیک شناور به‌خوبی توسعه نیافته بود. حدود یک سال قبل از آن، شاهد معرفی سازوکار «تعرفه‌های تشویقی» برای انرژی‌های تجدیدپذیر در ژاپن بودیم [۲۳]. معرفی این سازوکار تلاشی در راستای حرکت به سمت استفاده از این‌گونه انرژی‌ها بود که پس از وقوع فاجعه هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، انجام گرفت. با تعرفه تشویقی بالای ۵۳/۴ سنت به ازای هر کیلووات ساعت، استفاده از فوتوولتائیک‌های شناور در ژاپن به‌سرعت رشد کرد و ۴۵ سیستم به شبکه این کشور اضافه شد. شکل نشان می‌دهد که از زمان نصب اولین فوتوولتائیک خورشیدی شناور در سال، چطور این فناوری به سیستم‌های تولید انرژی جهان افزوده شد. جدول زیر سیستم‌های فوتوولتائیک شناور در سراسر جهان را نشان می‌دهد.

همچنین با توجه به اینکه نیروگاه‌های شناور خورشیدی دارای راندمان بالاتری نسبت به مزرعه‌های خورشیدی مرسوم دارد اما احداث نیروگاه‌های شناور در ایران موردتوجه قرار نگرفته است که یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع می‌تواند عدم اطلاع شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی فعال در زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی از تولید تجهیزات شناورسازی پانل‌های خورشیدی در ایران باشد. چون تجهیزات شناورسازی پانل‌ها از مهم‌ترین اجزای این سیستم می‌باشند.

در سال ۱۳۹۸ یک شرکت ایرانی موفق به ساخت و تولید مجموعه کامل قطعات پلاستیکی لازم جهت شناورسازی پنل‌های خورشیدی بر روی آب شد. با تلاش فراوان مهندسین ایرانی محصول شناور پنل‌های خورشیدی توانست آزمایش‌های اولیه مقاومت کششی و مقاومت فیزیکی و شیمیایی و مقاومت در مقابل اشعه یو وی را با موفقیت پشت سر بگذارد. تا دیگر نیاز به واردات این تجهیزات از کشورهای خارجی نباشد.

هستند، سروکار داریم. علاوه بر آن، سرعت نصب نیز بالاتر است، زیرا نیازی به خرید زمین نیست.

حفاظت از آب با کاهش تبخیر: این مزیت، در ناحیه‌هایی که محدودیت منابع آب دارند، اهمیت خاصی پیدا می‌کند.

مزایای دیگر سیستم فوتوولتائیک شناور که توسط یانگ-کوان چوی به اثبات رسیده‌اند، عبارت از کاهش هزینه سرمایه‌گذاری قابل‌مقایسه با سایر سیستم‌های مشابه (۱/۲ درصد، بدون در نظر گرفتن هزینه خرید زمین)؛ و نصب سریع‌تر به دلیل طراحی سازه ماژولار [۲].

۷-۲. معایب این فناوری

سیستم فوتوولتائیک شناور، معایبی دارد که باید در هنگام توسعه پروژه‌های مربوطه، مدنظر قرار گیرند:

- سیستم شناور، بیش از سیستم‌های دیگر در معرض شرایط آب‌وهوایی و آثار هیدرولیک قرار دارد؛ پس ممکن است خروجی توان آن ناپایدار باشد.
- ممکن است فعالیت‌های مربوط به حمل‌ونقل دریایی و ماهیگیری تحت تأثیر این سیستم‌های شناور قرار بگیرند و مختل شوند.
- قرار گرفتن سیستم در محیط آبی، باعث ایجاد خوردگی در ماژول‌ها و سازه‌ها شده و به‌این‌ترتیب، طول عمر سیستم کاهش می‌یابد.

۸-۲. تاریخچه توسعه این فناوری

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت کل سیستم‌ها فوتوولتائیک خورشیدی که تا سال ۲۰۱۶ در سراسر جهان نصب شدند، ۳۰۳ گیگاوات بود. رقم CAGR در طی ده سال گذشته، به ۲۹/۷ درصد رسیده است [۲۰].

از میان همه موارد نصب فوتوولتائیک‌ها در سراسر جهان تا سال ۲۰۱۶، تنها ۷ کشور، ۷۵ درصد کل ظرفیت را به خود اختصاص داده‌اند. این کشورها عبارت‌اند از: چین (۷۷/۴ گیگاوات)، ژاپن (۴۲/۸ گیگاوات)، آلمان (۴۱/۳ گیگاوات)، آمریکا (۴۰/۹ گیگاوات)، ایتالیا (۱۹/۳ گیگاوات)، هند (۹/۱ گیگاوات)، کره (۴/۴ گیگاوات).

صنعت فوتوولتائیک‌های خورشیدی، تاریخچه‌ای حدوداً ۱۰۰ ساله دارد؛ اما عمر فناوری فوتوولتائیک‌های خورشیدی شناور به حدود ۱۰ سال می‌رسد. اولین سیستم، در یک تاستان در منطقه ناپا ولی ایالات کالیفرنیا نصب شد. در همان سال، در ژاپن، فرانسه و هند هم سیستم‌های مشابهی نصب شدند، اما در مرحله آزمایشی قرار داشتند.

را تأمین کند [۲۴].



شکل ۷. نیروگاه خورشیدی شناور شرکت پتروشیمی مهاباد

با توجه به اهمیت تولید برق و جلوگیری از تبخیر آب در منطقه آذربایجان اولین نیروگاه خورشیدی شناور در ایران در شرکت پتروشیمی مهاباد در سال ۱۳۹۹ راه اندازی شد. ظرفیت این نیروگاه روزانه ۲۰۰ کیلووات ساعت است که در صورت تکمیل طرح و اجرای فاز دوم، این ظرفیت به نیم مگاوات برق هم می‌رسد. ۸۰ درصد امکانات این نیروگاه بومی شده و برای نخستین بار روی استخر ذخیره آب‌های سطحی مجموعه پل‌های شناور به کار گرفته شد و در کنار جلوگیری از تبخیر آب، کارایی نیروگاه با خنک کاری در سطح آب‌های سطحی ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. هزینه برآورد شده برای این طرح با ۸۵۰ میلیون تومان است که زمان بازگشت سرمایه در این طرح با حمایت دولت کمتر از پنج سال است، همچنین قرار است این نیروگاه خورشیدی در فاز دوم برق مورد نیاز ۴۰۰ خانوار روستایی

جدول (۳). سیستم‌های فتوولتائیک شناور [۲۵]

موقعیت	منطقه پوششی: منطقه دریاچه (درصدی از دریاچه)	مزایا	نویسندگان	هزینه
آمریکا	0.4047km ² : 0.4047km ² (100%)	EG: 53 GWh/year WS ¹ : 0.32 MCM/year	McKay (2013)	ارزش صرفه جویی آب در سال: \$ 208,000
اسپانیا	0.00449km ² : 0.00449 km ² (100%)	EG: 0.425 GWh/year WS: 0.005 MCM/year GHGR ² : 72.71 ton/year	Santafé et al. (2014)	Installation cost: 2.37/Wp \$242.1/m ²
برزیل	40km ² : 2 km ² (5%) 30.6km ² : 1.53km ² (5%) 17km ² : 0.85 km ² (5%)	EG:699.351 GWh/year	Sacramento et al. (2015)	-
کانادا	9.5km ² : 0.6857 km ² (7.2%)	EG:20.22 GWh/year GHGR: 12048.9 ton/year	Trapani and Millar (2016)	Installation cost: \$6.62 Million Operation cost: \$40,000/year
ایالت آریزونا	17.118km ² : 0.12 km ² (0.7%)	EG: 27.65 GWh/year WS: 0.247222 MCM/year	Hartzell (2016)	Installation cost: \$33.6 Million
هند	12812.2km ² : 2562.44km ² (20%)	EG: 909.05 GWh/year WS: 16233 MCM/year	Sharma and Kothari (2016)	-
کره	0.2254km ² : 0.0876km ² (38.9%)	EG:0.9716 GWh/year GHGR: 417.21 ton/year	Song and Choi (2016)	Installation cost: \$2.73 Million Operation cost: \$19,040/year
هند	0.0374km ² : 0.0125 km ² (33.3%)	EG:2.658 GWh/year GHGR: 240 ton/year	Singh et al. (2017)	Installation cost: \$1.6 Million
هند	0.7198km ² : 0.1439 km ² (20%)	EG: 25.74GWh/year WS: 0.545 MCM/year GHGR: 23990 ton/year	Mittal et al. (2017)	-
استرالیا	3km ² : 0.42 km ² (14%)	EG: 103.032GWh/year WS: 0.672 MCM/year	Rosa-Clot et al. (2017)	-
آلبانی	475km ² : 5.23 km ² (1.1%)	EG: 186.05 GWh/year WS: 5.41 MCM/year GHGR: 83420 ton/year	Durkovic' and Đurišić' (2017)	Installation cost: \$127.8 Million Operation cost: \$2,120,970/year
چین	124700km ² : 2500 km ² (2%)	EG: 160 GWh/year WS: 2 × 10 ²¹ MCM/year	Liu et al. (2017)	-
برزیل	6369.71km ² : 101.86 km ² (2%)	EG: 10.5536 GWh/year	Silvério et al. (2018)	Installation cost: \$5726.81 Million
موقعیت	منطقه پوششی: منطقه دریاچه (درصدی از دریاچه)	مزایا	نویسندگان	هزینه

پرتغال	$92200\text{ km}^2 : 0.00335\text{ km}^2$	EG: 0.4557 GWh/year	Barbuscia (2018)	Installation cost: \$3.51 Million Operation cost: \$19,412.82/year
تایوان	$0.03235\text{ km}^2 : 0.0091\text{ km}^2$ (28.27%)	EG: 1.5433 GWh/year	Dizier (2013)	Installation cost: \$1.6267 Million Operation cost: \$28,320/year
بوسنی و هرزگوین	$13\text{ km}^2 : 0.38025\text{ km}^2$ (less than 3%)	EG: 36.55 GWh/year	Pašalić et al. (2018)	Installation cost: \$68.37 Million Operation cost: \$4.39/year
آمریکا	$21410\text{ km}^2 : 5780\text{ km}^2$ (27%)	EG: 786000 GWh/year WS: 36403 MCM/year	Spencer et al. (2018)	-
کره	$430.6\text{ km}^2 : 43.06\text{ km}^2$ (10%)	EG: 2931.94 GWh/year GHGR: 1294450 ton/year	Kim et al. (2019)	Installation cost: \$3,007.29 Million Operation cost: \$21.83 Million/year
ویتنام	$603.5\text{ km}^2 : 91.28\text{ km}^2$ (15%)	EG: 1370 GWh/year WS: 136 MCM/year GHGR: 11000000 ton/year	Bui (2019)	Installation cost: \$10300 Million Operation cost: \$240 Million/year
هند	---: km^2	EG: 14.97 GWh/year WS: 0.21 MCM/year GHGR: 13632.06 ton/year	Goswami et al. (2019)	Installation cost: \$9.365 Million Operation cost: \$221,075.4/year
برزیل	$6.17\text{ km}^2 : 5\text{ km}^2$ (81%)	EG: 835.82 GWh/year WS: 2.595 MCM/year	Rodrigues et al. (2020)	Installation cost: \$755 Million Operation cost: \$4.674 Million/year
ترکیه	0.00301 km^2	EG: 0.182 GWh/year	Temiz and Javani (2020)	Installation cost: \$0.295 Million Operation cost: \$18.203/year

۳. نتایج و بحث

نرخ تبخیر در کشورهای خشک و نیمه‌خشک مانند ایران می‌تواند بسیار بزرگ باشد. مخزن سد دز با حداکثر حجم گنجایش ۳/۳ میلیارد مترمکعب آب و طول ۶۵ کیلومتر، با اهداف تولید برق و تأمین آب مصرفی ۱۲۵۰۰۰ هکتار از اراضی پایین‌دست، نقش مهمی در تأمین و مدیریت آب موجود در جنوب غرب کشور ایفا می‌کند. سالانه حدود ۱۳ درصد از حجم آب ورودی به سد کرخه معادل ۱۰۶/۰۵۴ میلیون مترمکعب به‌صورت تبخیر از مخزن این سد تلف‌شده که با توجه به برقی بودن این سد حفظ این مقدار از اهمیت بالایی برخوردار است [۲۶]. حجم تبخیر سالانه از چهار سد مهم شهید عباسپور، دز، کارون ۳ و ۴ تقریباً معادل ۲۷۳/۴ میلیون مترمکعب بوده که این میزان بیشتر از حجم آب ذخیره‌شده در سد مسجدسلیمان و بسیاری از سدهای موجود کشور می‌باشد [۲۶]. بالا رفتن نرخ تبخیر از سطوح آزاد آب در کشور به دلیل اثر تغییر اقلیم در آینده، نگران‌کننده است، چهارمین گزارش هیئت بین دول تغییر اقلیم (IPCC) نشان می‌دهد که افزایش دما در اواخر قرن ۲۰ در اکثر مناطق شدت پیدا کرده که انتظار می‌رود این روند تا قرن ۲۱ نیز ادامه داشته باشد [۲۷].

می‌دانیم که ایران یکی از مناطقی است که بیشترین پرتوهای خورشیدی را در جهان دریافت می‌کند، این حجم مقداری معادل ۲۲۰۰ کیلووات ساعت در مترمربع در هر سال است، ضمن این که ایران به‌طور میانگین حدود ۳۰۰ روز کاملاً آفتابی در طول سال دارد، این مسئله می‌تواند باعث ایجاد چالش بزرگ تبخیر آب در کشور باشد. به همین دلیل هم ایران یکی از مستعدترین و

باصرفه‌ترین مناطق دنیا برای استفاده از سیستم‌های انرژی خورشیدی به‌ویژه طرح پنل‌های شناور خورشیدی روی سطح آب است.

یک بازبینی سطحی نشان می‌دهد در حال حاضر اکثراً کشورهایی که مساحت خاکی کمی دارند مثل ژاپن یا انگلستان از این طرح بسیار استقبال کرده‌اند، این در حالی است که کشوری مثل ایران با توجه به گستره وسیع مساحتی هم‌پتانسیل استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی روی زمین را دارد و هم با استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی شناور روی سطح مخازن باز آب می‌تواند از میزان قابل توجه انرژی پاک و تجدید پذیر استفاده کند و هم از تبخیر مقادیر بسیار زیاد آب در فصول گرم سال جلوگیری کند، به‌این ترتیب بسیاری از تهدیدها در کشور به فرصت تبدیل خواهند شد.

مطالعات در این زمینه نشان می‌دهند که نیروگاه‌های شناور خورشیدی چه در مقیاس نسبتاً کوچک مثل آنچه در ژاپن می‌بینیم چه در مقیاس صنعتی همانند این طرح انگلستان و چین، تبخیر از سطوحی که شناورسازی‌ها و صفحات خورشیدی آن را پوشانده تا حدود ۸۰ درصد کاهش پیدا می‌کند [۲۵].

ازجمله مزایای بهره‌مندی از این طرح در ایران آن است که گرمای هوا به‌ویژه در فصل تابستان باعث افت کارایی تمام نیروگاه‌های خورشیدی می‌شود اما این نیروگاه‌های شناور روی سطح آب به علت وجود آب و اثر خنک‌کنندگی آن با این مشکل مواجه نخواهند بود. طبق مطالعات در مورد ایران اثر خنک‌کنندگی آب برافزایش بهره‌وری نیروگاه‌های خورشیدی

از تبخیر و هدر رفت آب موجب تولید توان الکتریکی مطابق جدول زیر می‌شود.

مقدار توان الکتریکی تولیدی توسط پنل‌های خورشیدی شناور با درصد پوشش ۵۰ درصد سطح کل مخزن آب‌گیری سد دز با توجه به شبیه‌سازی صورت گرفته با نرم‌افزار Matlab برابر $(10^6 kWh) / ۸۰ / ۲۵۷۰$ است که برای تولید این مقدار توان الکتریکی توسط نیروگاه‌های سوخت فسیلی (MCM) $۵۵۲۵ / ۰۱$ گاز و یا (10M No. Barrels) $۳۲ / ۵۸$ نفت نیاز است. از این‌رو با اجرا این طرح علاوه بر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در مصرف سوخت‌های فسیلی نیز صرفه‌جویی صورت می‌گیرد. علاوه بر این با توجه به نزدیکی این نیروگاه خورشیدی به نیروگاه برق‌آبی و خطوط انتقال امکان برق به‌راحتی میسر است.

۴. نتیجه‌گیری


فناوری فوتوولتائیک خورشیدی شناور، در طی عمر ۱۰ ساله‌اش پیشرفت قابل توجهی به دست آورده است. به‌تازگی سراسر جهان به سمت حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کرده و انگیزه‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری در این عرصه ایجاد نموده‌اند. علاوه بر آن، هزینه سیستم‌های فوتوولتائیک و بهبود کارایی ماژول‌ها، سه محرک اصلی برای ارتقای فناوری فوتوولتائیک شناور در طی سه سال اخیر بوده‌اند. حالا که کشور ایران علاوه بر کمبود انرژی برق با مشکل کم‌آبی نیز مواجه است بهتر است از این فناوری نوظهور استفاده نماید. همان‌طور که در این پژوهش ذکر شد با پوشش ۵۰ درصدی سطح مخزن ذخیره آب سد دز با پنل‌های خورشیدی شناور، علاوه بر جلوگیری از تبخیر آب می‌توان تولید توان الکتریکی پاک و تجدیدپذیر داشت.

۵. مراجع

- [1] Alok Sahu, Neha Yadav, K. Sudhakar. "Floating photovoltaic power plant: A review", 2016.
- [2] Young-Kwan Choi, Ph.D. "A Study on Power Generation Analysis of Floating PV System Considering Environmental Impact", 2014.
- [3] Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd: <http://pv.float.com/english/>
- [4] D. Oliva, E. Cuevas, and G. Pajares, "Parameter identification of solar cells using artificial bee colony optimization", Energy, vol. 72, pp. 93–102, Aug. 2014.
- [5] Y.-H. Liu, J.-H. Chen, and J.-W. Huang, "A review of maximum power point tracking techniques for use in partially shaded conditions", Renew.Sustain. Energy Rev., vol. 41, pp. 436–453, 2015.
- [6] A. R. Jordehi, "Parameter estimation of solar photovoltaic (PV) cells: A review", Renewable Sustainable Energy Rev., vol. 61, pp. 354–371, August 2016.


شناور -در مقایسه با نیروگاه‌های خورشیدی معمولی- نزدیک به بیست درصد تخمین زده می‌شود.

یکی دیگر از مسائلی که استفاده از نیروگاه خورشیدی شناور روی آب را برای ایران یک طرح مفید و توجیه‌پذیر می‌سازد، آن است که ایران با معضل گردوغبار مواجه است؛ و قرار گرفتن نیروگاه‌های شناور خورشیدی بر روی سطح آب، به‌طور مثال در دریاچه پشت سدها نه‌تنها احتمال قرار گرفتن صفحات خورشیدی در معرض آلاینده‌های هوا همچون گردوغبار را کاهش می‌دهد بلکه هزینه تمیز کردن این صفحات را نیز به شکل قابل توجهی کمتر خواهد بود.



شکل (۸). موقعیت جغرافیایی سد دز

با توجه به نقشه حداقل تابش خورشیدی ایران سد دز در منطقه‌ای قرارگرفته است که حداقل تابش در آن بخش برابر $\frac{3}{8} \frac{kWh}{m^2 day}$ می‌باشد و از این نظر این سد مستعد احداث پنل خورشیدی شناور است.



شکل ۹. نقشه حداقل تابش خورشیدی ایران [۲۵]

با توجه به شرایط اقلیمی و استفاده از پنل‌های خورشیدی سیلیکونی، درصورتی که حدود ۵۰ درصد از سطح روی مخزن سد دز را پنل‌های خورشیدی شناور پوشانده شود علاوه بر جلوگیری

- [25] Evaluation of Factors Governing the Use of Floating Solar System: A Study on Iran's Important Water Infrastructures Mohammad Fereshtehpour, Reza Javidi Sabbaghian, Ali Farrokhi, Ehsan Bahrami, Elham Ebrahimi Sarindizaj. 1 December 2020 Jovein
- [25] Iran water joint stock company.
- [27] IPCC, 2007. Climate Change (2007): The Physical Science. Contribution of Working Group I to The Fourth Assessment Report of the IPCC (AR4). Cambridge University Press, Cambridge, 996 p.
- [7] J. Siecker, K. Kusakana, and B. P. Numbi, "A review of solar photovoltaic systems cooling technologies", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 79, pp. 192-203, Nov 2017.
- [8] P. Sivakumar, A. A. Kader, Y. Kaliavaradhan et al., "Analysis and enhancement of PV efficiency with incremental conductance MPPT technique under non-linear loading conditions", *Renewable Energy*, vol. 81, pp. 543-550, Sep 2015.
- [9] Y. Wang, Sh. Zhou, and H. Huo, "Cost and CO2 reductions of solar photovoltaic power generation in China Perspectives for 2020", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 39, pp. 370-380, Nov 2014.
- [10] S. I. Nanou, A. G. Papakonstantinou, S. A. Papathanassiou, "A generic model of two-stage grid-connected PV systems with primary frequency response and inertia emulation", *Electric Power Systems Research*, vol. 127, pp. 186-196, Oct 2015.
- [11] M. Villalva, J. Gazoli, E. Filho, "Comprehensive approach to modeling and simulation of photovoltaic arrays", *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 24, pp. 1198 – 1208, May 2009.
- [12] VJ Chin, Z Salam, K Ishaque, "Cell modelling and model parameters estimation techniques for photovoltaic simulator application: A review", *Applied Energy*. vol. 154, pp. 500-19, Sep 2015.
- [13] R Pradhan, "Development of new parameter extraction schemes and maximum power point controllers for photovoltaic power systems", Ph.D. dissertation, Dept. Electrical Engineering National Institute of Technology, Rourkela Univ., Rourkela, Odisha, India, 2014.
- [14] S. Dubey, N. Jatin Narotam Sarvaiya, and S. Bharath Seshadri, "Temperature dependent photovoltaic (PV) efficiency and its effect on PV production in the world—a review", *Energy Procedia*, vol. 33, pp. 311-321, Jan 2013.
- [15] P. Breza, "Modelling and simulation of a PV generator for applications on distributed generation systems", M.S. thesis, Dept. EEMCS., Delft Univ., Delft, Netherlands, 2013.
- [16] S.R. Chowdhury, S. Hiranmay, "Maximum power point tracking of partially shaded solar photovoltaic arrays", *Solar energy materials and solar cells*, vol. 94, pp. 1441-1447, Sep 2010.
- [17] C. Schwingshackl, et al., "Wind effect on PV module temperature: Analysis of different techniques for an accurate estimation", *Energy Procedia*, vol. 40, pp. 77-86, Jan 2013.
- [18] B. P. Jelle, et al, "Avoiding Snow and Ice Formation on Exterior Solar Cell Surfaces—A Review of Research Pathways and Opportunities", *Procedia Engineering*, vol. 145, pp. 699-706, Dec 2016.
- [19] McKay, Abe. "Floatovoltaics: Quantifying the Benefits of a Hydro- Solar Power Fusion" (2013). Pomona Senior Theses. Paper 74. http://scholarship.claremont.edu/pomona_theses/74, retrieved July 16, 2017.
- [20] REN21. Renewables 2017 Global Status Report, 2017.
- [21] Kim Trapani and Miguel Redón Santafé. "A review of floating photovoltaic installations: 2007–2013", 2014.
- [22] <http://solaroutreach.org/2015/02/23/floatovoltaics/#>, retrieved July 16, 2017.
- [23] <http://www.jdsupra.com/legalnews/summary-of-the-implementing-regulations-20667/>, retrieved July 16, 2017.
- [24] Sh.Amir hoseini, Feasibility study of constructing a floating solar power plant, 5th international conference on technology and energy management, Tehran 1397.

